

## INFORMATION zum TRINKWASSER der WVA Theresienfeld

Datum der Probenahme: 16.11.2023

Probenahmestelle: Ortsnetz Etrichgasse 10  
2604 Marktgemeinde Theresienfeld

Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse erfolgt gemäß § 6  
Trinkwasserverordnung BGBl II Nr.304/2001 i.d.g.F.

| Parameter              | Einheit | Ergebnis     | Parameterwert <sup>2)</sup>                                     | Indikatorparameterwert <sup>2)</sup> |
|------------------------|---------|--------------|---|--------------------------------------|
| pH-Wert                |         | <b>7,7</b>   | ---   | ≥ 6,5 und ≤ 9,5                      |
| Gesamthärte            | °dH     | <b>15,6</b>  | ---   | ---                                  |
| Carbonathärte          | °dH     | <b>12,0</b>  | ---   | ---                                  |
| Nitrat                 | mg/l    | <b>14</b>    | 50  | ---                                  |
| Chlorid                | mg/l    | <b>9,5</b>   | ---   | 200                                  |
| Sulfat                 | mg/l    | <b>55</b>    | ---   | 250                                  |
| Natrium                | mg/l    | <b>4,1</b>   | ---   | 200                                  |
| Kalium                 | mg/l    | <b>0,8</b>   | ---   | 50                                   |
| Calcium                | mg/l    | <b>72,3</b>  | ---   | 400                                  |
| Magnesium              | mg/l    | <b>23,7</b>  | ---   | 150                                  |
| Pestizide<br>insgesamt | µg/l    | <b>n.a.1</b> | 0,1 für die<br>Einzelsubstanz<br>0,5 für Pestizide<br>insgesamt | ---                                  |

n.a.1 nicht analysiert

<sup>2)</sup> Parameterwert (zulässige Höchstkonzentration) bzw. Indikatorparameterwert (Richtzahl) gemäß 304. Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung-TWV) vom 21. August 2001 in der geltenden Fassung sowie gemäß Österreichischem Lebensmittelbuch, IV. Auflage, Codexkapitel B1 „Trinkwasser“